



RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE RIFERIMENTO TABELLA PUNTO 2.3.1 DELLA RELAZIONE

PARETE 1	REI 120
PARETE 2	REI 120
PARETE 3	REI 120
PARETE 4	REI 120
PARETE 5	REI 120
PARETE 6	REI 120
PARETE 10	REI 90
PARETE 12	REI 90
PARETE 14	REI 120
SOLAIO 21	REI 90
SOLAIO 22	REI 90
COPERT. 23	REI 30
VOLTINE 25	REI 90
SOLETTA 26	REI 90
SOLAIO 28	REI 90
SOLAIO 30	REI 120
SOLETTA 42	REI 90

LEGENDA

ESTINTORE A PARETE	EMETTITORE E RICEVITORE RILEVATORE INCENDIO A BARRIERA
● ATTACCO MOTOPOMPA	SGANCIATORE GENERALE ENERGIA ELETTRICA
● IDRANTE UNI 45 CON MANICHETTA L= 20 m	ATTIVAZIONE ALLARME INCENDIO E SGANCIO IMPIANTO VENTILAZIONE
● IDRANTE SOPRA SUOLO	COMANDO MANUALE PER FINESTRE AD APERTURA AUT.
MANIGLIA ANTIPANICO	QUADRI ELETTRICI
PORTA REI 90	COMANDO SEGNALE ALLARME ACUSTICO
TELEFONO PER CHIAMATA SERVIZI DI SOCCORSO	CENTRALE ALLARME INCENDIO
USCITA DI SICUREZZA VERSO IL BASSO	FARETTI ALOGENI
USCITA DI SICUREZZA VERSO L'ALTO	SEGNALATORE LUMINOSO
USCITA DI SICUREZZA ORIZZONTALE	SEGNA PASSI LUMINOSO
RILEVATORI DI FUMO	CORPI ILLUMINANTI FLUORESCENTI
LARGHEZZA UTILE DUE MODULI	CORPI ILLUMINANTI DI EMERGENZA



COMUNE DI PONTREMOLI



PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO E L'ADEGUAMENTO DEL CINEMA - TEATRO DELLA ROSA
PIAZZA DEL TEATRO, 1 - PONTREMOLI

PIANTA SECONDO ORDINE DI PALCHI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA		MPIANTISTICA		E ANTINCENDIO	
Arch. GIANFRANCO LAZZERONI		Arch. FEDERICO SANTINI		Ing. MARCO MARCHI	
AGGIORNAMENTI-REVISIONI		DATA		FIRMA	
3 Revisione generale per completamento lavori		24/03/2014			
2 Revisione generale per richiesta di deroga		28/10/2009			
Timbri e firme				SCALA	TAVOLA N°
				1:100	04