



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
MASSA CARRARA

Mod P01/D



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-MS

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0013878 del 23/11/2010

UFFICIO : Prevenzione Incendi

Via Massa Avenza 121 P – 54100 Massa  
C.F.: 80001200452  
Tel.: 0585 2597 11  
e-mail: comando.massacarrara@vigilfuoco.it

Prot. N \_\_\_\_\_ Rifer. Pratica 5914 Allegati \_vari\_ .  
(da citare sempre nella risposta)

A ing Marco Marchi  
Via V. Fiaschi 61  
Carrara

Al Sig. Sindaco del Comune di Pontremoli

**OGGETTO:** DITTA/SOCIETA': Comune di Pontremoli  
PROGETTO PER L'ATTIVITÀ DI Cinema-Teatro della Rosa identificata al n° 83 e  
comprendente anche le attività identificate ai n° 91 di cui al D.M. 16/02/1982.  
SITA IN piazza del Teatro 1 Pontremoli  
Domanda di Parere in deroga di conformità antincendio assunta al Prot. n° 16488 del 28.5.2009 ed  
integrata su richiesta con inoltro agli atti prot n° 7901 del 29.6.10

Questo Comando, esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, vista la nota della Direzione Regionale  
VV. F. Toscana prot. n° 14543 del 29.9.2010 con la quale è stata concessa la deroga richiesta, ai sensi dell'art. 6  
del D. P. R. 12/01/1998 n° 37, al D.M. 19-08-1996 Titolo II art 2.3.1; art 4.3.3; art 15.4,

subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni proposte da codesta Società:

1. - installazione di impianto di spegnimento ad acqua nebulizzata a saturazione nella torre scenica;
2. - installazione di impianto di rivelazione di fumo a barriera nella parte alta del volume di copertura della scena;
3. - realizzazione di un'ampia superficie di ventilazione nella parte alta della scena, ad apertura automatica comandata da impianto di rivelazione;
4. - installazione di due idranti UNI 45 aggiuntivi in corrispondenza dei piani di manovra;
5. - Installazione di impianto di rivelazione di fumo a barriera nella parte alta del volume di copertura della sala,

ed alla prescrizione del CTR:

1. l'impianto luci di sicurezza nei corridoi dei palchetti sia realizzato mediante lampade autoalimentate,

restituisce gli elaborati progettuali con parere favorevole come sopra indicato, fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che le opere previste vengano integralmente realizzate in piena conformità agli elaborati progettuali, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e

Pagina 1 di 2

Comando Provinciale Vigili del Fuoco	Via Massa Avenza 121		C.F. 80001200452	
CENTRALINO (N° 15 linee) Tel. 0585 2597 11 Fax 0585 2597 200	Ufficio Personale	Tel. 0585 2597 440	Fax 0585 2597 446	
Ufficio Segreteria Tel. 0585 2597 403 Fax 0585 2597 400	Ufficio Ragioneria	Tel. 0585 2597 450	Fax 0585 2597 456	
Ufficio Polizia Giudiziaria Tel. 0585 2597 410 Fax 0585 2597 418	Uff. Consegnatario – Magazzino	Tel. 0585 2597 460	Fax 0585 2597 464	
Ufficio Prevenzione Incendi Tel. 0585 2597 420 Fax 0585 2597 426	Ufficio Formazione professionale	Tel. 0585 2597 480	Fax 0585 2597 419	
Ufficio Gestioni Tecniche Tel. 0585 2597 430 Fax 0585 2597 436	Ufficio TLC Informatica e CED	Tel. 0585 2597 500	Fax 0585 2597 503	

Orario di apertura al pubblico: Martedì, Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16.30  
Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00



## Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
MASSA CARRARA

nei disegni che si restituiscono muniti di visto, nonché alle norme vigenti per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Si rammenta che, completate le opere di cui al progetto approvato, il Titolare ( l'amministratore del condominio e non il costruttore) è tenuto a presentare a questo Comando la Domanda di sopralluogo (in duplice copia di cui una in bollo ), per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi del D. P. R. 12/01/1998 n° 37, in conformità a quanto previsto dal D. M. 04/05/1998 (G.U. n° 104 del 07/05/1998 ) all' articolo 2.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia del presente parere;
- b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell' allegato II al D. M. 04/05/1998 e alla presente nota, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;
- c) attestato di versamento per mezzo di bollettino postale sul conto corrente n° 10714541 a favore della tesoreria Provinciale dello Stato di Massa ai sensi della legge 26/07/1965, n° 966, per l'importo dovuto di cui al D.M. 21/12/2001 (SUSG n° 19 del 23/01/2002) che potrà richiedere all' Ufficio Prevenzione Incendi del Comando.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 3 comma 5 del D.P.R. n° 37 del 12/01/1998, in attesa del sopralluogo di verifica, si fa presente che è possibile presentare a questo Comando la dichiarazione di inizio attività, redatta in duplice copia di cui una in bollo con unita fotocopia del documento d'identità del dichiarante, secondo il modello allegato (allegato III D.M. 04/05/1998), la cui ricevuta costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

In allegato alla presente si riporta:

1. n° 1 copia/e degli elaborati fatti pervenire munita/e del visto di questo Comando;
2. copia dell'allegato II di cui al D.M. 04/05/1998;
3. fac-simile dell'istanza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
4. copia dell'allegato III.

La modulistica di prevenzione incendi è scaricabile anche dal sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Il Responsabile dell'Istruttoria  
(~~dr. Arcangelo Argenzio~~)

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(dr. ing. Gaspare Fundarò)